Wartung Rauchmelder GS508 durch Mieter

Rauchmelder



Mittige Prüftaste

Prüfungsdatum	Unterschrift
Jahr 1:	
Jahr 2:	
Jahr 3:	
Jahr 4:	
Jahr 5:	
Jahr 6:	
Jahr 7:	
Jahr 8:	
Jahr 9:	
Jahr 10:	

Wartungsaufgaben laut DIN 14676-1/2:

Zeitraum: alle 12 Monate, einmal im Jahr ab Einbaudatum mit Dokumentation.

1. Funktionstest / Testalarm:
Drücken Sie die Prüftaste am Rauchmelder. Gibt der Melder einen Signalton ab, funktioniert der Rauchmelder. **Ertönt kein Signalton, melden Sie sich bitte umgehend bei der VBW!**

2. Optische Prüfung und Reinigung des Melders:
Überprüfen Sie optisch, ob die Raucheintritts-öffnungen des Rauchmelders frei sind. Reinigen Sie die Raucheintrittsöffnungen. Verwenden Sie zur Reinigung einen Staubsauger mit einer weichen Bürste. Saugen Sie alle Seiten und Abdeckungen des Rauchmelders ab. Der Melder verbleibt dabei in der Halterung unter der Decke. Verunreinigungen dürfen auf keinen Fall ins Innere des Melders gepustet werden. Verwenden Sie daher keine Druckluft.

3. Überprüfung auf Beschädigungen:
Überprüfen Sie optisch, ob funktionsrelevante, äußere Beschädigungen des Rauchmelders bestehen. **Liegen Beschädigungen vor, kontaktieren Sie bitte umgehend die VBW!**

4. Umgebung, Raumnutzung und Ausstattung:
Prüfen Sie, ob der Rauchmelder in einem Umkreis von 0,5 m frei von Hindernissen wie Wänden, Raumteilern, Leuchten und Einrichtungsgegen-ständen ist. Prüfen Sie, ob Ihre Rauchmelder noch überall dort installiert sind, wo Menschen schlafen (mindestens in Kinder-, Schlaf- und Gästezimmern) und in Fluren die als Rettungswege dienen. **Befinden sich in dem erwähnten Radius Hindernisse oder hat sich die Raumnutzung geändert, kontaktieren Sie bitte umgehend die VBW. Vielen Dank!**

Dokument erhalten am: _____

Mietvertrags-Nr.: _____

Name des Mieters: _____

Unterschrift Mieter: _____

Stand September 2024